

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отделение по Ленинскому району г.Барнаула территориального отдела  
надзорной деятельности и профилактической работы №1  
656050, г. Барнаул, ул. Юрина, 221, тел. 40-21-33, факс 40-20-79,  
E-mail: reb-4@ktg.mha.ru**

Приказание № 218/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка -  
«Детский сад №160 «Крепыш»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - «Детский сад №160 «Крепыш»

по исполнению распоряжения № 218 от «9» октября 2017 г. начальника ТО ИД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 13.10.2017 13:00:00-14:00:00 30.10.2017 11:00:00-12:00:00 проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - «Детский сад №160 «Крепыш», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 232.

проверку проводил(а):

Дзев Станислав Викторович - инспектор отделения по Ленинскому району ТО ИД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующая Ударцева Лариса Николаевна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Приказа	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и координатного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого с-м(ы) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20, Приказ МЧС России от 01.10.2018 № 1014/ПР «О противопожарном режиме в РФ»	01.10.2018	
2	Допущена отделка стен ламбуров на выходе из лестничных клеток здания старыми материалами.	п. 6.25*, СНиП 21-01-97*	01.10.2018	
3	Применено покрытие пола в помещении для физкультурных занятий с высокой пожарной опасностью, чем КМ2.	ст. 174, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.10.2018	
4	Отделка стен с внешней стороны здания выполнена с классом пожарной опасности более чем К0 (виниловый сайдинг).	таблица 5, п. 5.19, СНиП 21-01-97*	01.10.2018	
5	Двери в помещения складовой хранения белья и гладильной выполнены не противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа.	п. 1-82 СНиП 2-08-02-89*	01.10.2018	

6	В помещении для физкультурных занятий допускается установка съёмных перегородок (класс пожарной опасности строительных конструкций ниже К01).	таблица 5, п. 5.19, СНиП 21-01-97*	01.10.2018	
---	---	------------------------------------	------------	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной за выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Язев Станислав Викторович - инспектор отделения по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю



«13» октября 2017 г.

Предписание для исполнения получено:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

«13» октября 2017 г.